

Wichtigste Parameter Trinkwasser

2019

Trinkwasseruntersuchung durch **AGES**, Österr. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, 1220 Wien

| | pH Wert | Gesamthärte (°dH) | Carbonathärte | Nitrat mg/l | Chlorid mg/l | Sulfat mg/l | Magnesium mg/l | Calcium mg/l | Probenahme Datum |
|--|----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| zulässige Höchstkonzentration | 6,5-9,5 | | | 50,0 | 200,0 | 750,0 | | | |
| Pumpwerk 1 | 7,5 | 24,1 | 18,3 | 36,4 | 27,2 | 51,6 | 46,4 | 96,7 | 27.06.2019 |
| Pumpwerk 2 | 7,3 | 29,4 | 20,4 | 45,2 | 55,2 | 88,5 | 55,2 | 120,5 | 27.06.2019 |
| Pumpwerk 3 | 7,8 | 24,5 | 17,0 | 37,5 | 43,5 | 58,5 | 50,9 | 91,8 | 27.06.2019 |
| Pumpwerk 4a | 7,2 | 36,7 | 24,2 | 8,0 | 96,5 | 168,0 | 67,7 | 152,0 | 27.06.2019 |
| Pumpwerk 4b | 7,3 | 26,0 | 21,5 | 3,3 | 26,1 | 77,5 | 45,9 | 111,2 | 27.06.2019 |
| Pumpwerk 5 | 7,5 | 20,7 | 19,2 | 14,2 | 10,2 | 24,2 | 38,7 | 85,0 | 27.06.2019 |
| Pumpwerk 6a | 7,6 | 21,7 | 20,1 | 12,4 | 7,9 | 28,6 | 42,5 | 85,7 | 27.06.2019 |
| Pumpwerk 6b | 7,5 | 22,4 | 19,2 | 25,8 | 14,3 | 37,8 | 44,5 | 87,5 | 27.06.2019 |
| EVN - Wasser (Durchschnittswerte) | 7,8 | 14,1 | 11,6 | 8,1 | 26,0 | 33,0 | 18,0 | 70,0 | 06.03.2019 |

Das Wasser der EVN wird in den Orten Enzersdorf, Kleinkadolz, Altenmarkt, Weyerburg, Eggendorf und Kleinstetteldorf verteilt.

In Hollabrunn und den übrigen Katastralgemeinden gelangt das Wasser der Pumpwerke 1,2,3,4a+b, 5, und 6a+b in das Wasserversorgungsnetz und kann in den angeführten Qualitäten oder einer beliebigen Mischung entsprechen.

Die Fördermengen teilen sich wie folgt auf:

| | |
|--------------------|------------|
| Pumpwerk 1 | 25% |
| Pumpwerk 2 | 24% |
| Pumpwerk 3 | 4% |
| Pumpwerk 4 | 35% |
| Pumpwerk 5 | 4% |
| Pumpwerk 6a | 4% |
| Pumpwerk 6b | 4% |